



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach  
A-1010 Wien, Schuberttring 14  
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0\* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25  
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at



Akkreditiert durch das Bundesministerium  
für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft



## ÖVGW-Zertifikat

über die Verleihung des Rechtes  
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Gas

Registrierungsnummer

**G 2.801**

Geltungsdauer

**bis Ende September 2019**

Inhaber

**SANHA GmbH & Co KG**  
Im Teelbruch 80  
45219 Essen  
DEUTSCHLAND

◆ Vertrieb in Österreich

Peter Blau GmbH  
Slamastraße 48  
1230 Wien

Hersteller

SANHA GmbH & Co KG / DE

Prüfungsart

Verlängerungsprüfung

Prüfbericht

TGM - VA HL 8387 vom 20. Mai 2016

Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien

- QS-G 100 Ausgabe Dezember 2014
- QS-G 314 Ausgabe Oktober 2015

Produkt

Unlösbare Rohrverbindungen für metallene  
Gasleitungen

Pressverbinder aus Edelstahl  
(Werkstoff Nr. 1.4404, 1.4408, 1.4571)

mit Zwangsundichtheit im unverpressten  
Zustand für Rohre aus Edelstahl (Werkstoff Nr.  
1.4404) nach GW 541

**SANHA® NiroSan, Serie 17000**

in den Dimensionen

15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76, 1, 88,9, 108 mm Ø  
MOP 5 bar/GT 5  
(MOP 5bar /GT 1 für die Dimension 88,9 mm Ø)

Kategorie II<sub>2H3B/P</sub>

zulässige Umgebungstemperatur  
-20 °C bis +70 °C

Weitere Angaben siehe Seite 2

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke  
Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und  
Wasserversorgung.“

Wien, am 3. Juni 2016

Dipl.-Ing (FH) Alexander Schwanzer  
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle