

SVGW

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



ZERTIFIKAT Nr. 05-018-6 SVGW

Antragsteller: SANHA GmbH & Co. KG, DE-45219 Essen
Hersteller: SANHA GmbH & Co. KG, DE-01909 Grosssharthau-Schmiedefeld
Vertreter / Vertreiber: SANHA GmbH & Co. KG, Zweigniederlassung Seuzach, CH-8472 Seuzach

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der SVGW Prüf- und Zertifizierungsstelle Gas sowie auf den Bericht Nr. **05-018-6** zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

Rubrik: Verbindungen, Rohrsysteme
Bezeichnung: Pressverbindungssystem NiroSan Gas, Serie 17000
Typen: NiroSan Gas
Bogen 45°, 90°, Winkel, T-Stück, Verteiler, Reduziermuffen, Reduzierung, Muffen, Verschraubung, Wandschweibe, Axialkompensator, Pressflansch, Endkappe, Edelstahlrohre nach GW 541, Tabelle 3

Nennweite: d 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54

Zertifizierungsgrundlage: DVGW G 5614 (2013)

Gültigkeit: Verlängerung bis zum **30.04.2025**

Zertifiziert für:

- einen max. Betriebsdruck von 5 bar für Gasinstallationen im Gebäude, HTB bis 1 bar
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- Umgebungstemperaturen von -20°C bis + 70°C

Bemerkungen:

- Für die Verpressung der Fittings sind ausschliesslich die in der Montageanleitung des Herstellers bezeichneten Werkzeuge und Dichtungen zu verwenden.
- Es sind ausschliesslich die oben erwähnten Systemkomponenten zu verwenden, die als komplettes System angeboten werden.
- Das System darf nur von Anwendern eingesetzt werden, die in geeigneter Weise instruiert worden sind.

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW-zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 6.6).



akkreditiert nach:
SN EN ISO/IEC 17065

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES

Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 13.12.2019

6 VERBINDUNGEN

6.6 Rohrsysteme

Für Rohrsysteme sind die Bestimmungen der SVGW Richtlinie G1, Ziffer 5.3.2.2 zu beachten.

6 RACCORDEMENTS

6.6 Systèmes intégrés de conduites

Pour Systèmes intégrés de conduites les dispositions de la Directive SSIGE G1, Point 5.3.2.2 doivent être respectées.

Vertreter / Vertreiber SANHA GmbH & Co. KG CH-8472 Seuzach	Hersteller SANHA GmbH & Co. KG DE-1909 Grossharthau-Schmiedefeld	Zertifikat - Nr. 05-018-6	Code	Gültig bis: 2025 Gas- Arten: M
Konstruktionsnorm / Beurteilungsbasis: DVGW G 5614				
Typenreihe NiroSan Gas, Serie 17000	HTB (höhere thermische Belastbarkeit): Ja	Nennweite DN / da / d (PE)	Betriebsdruck Pz	Konstruktionshinweise
Typen	CE-Ident-Nr.	Anschlussart	[mm]	[bar]
NiroSan Gas		DVGW G 5614	15 - 54	5
in unverpresstem Zustand undicht, HTB bis 1 bar				
Systemkomponenten gemäss Zertifizierungsbericht				