

## Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

**Prüfzeugnis Nummer:**

**P-MPA-E-16-001**

**Gegenstand:**

Rohrabschottungen von Metallrohren mit den Bezeichnungen NiroSan, NiroSan Eco, NiraSan F, SanhaTherm, Sanhatherm DZ und Kupferrohre nach EN 1057 der Fa. SANHA mit Steinwolle-Rohrschalen „Rockwool 800“ der Feuerwiderstandsklassen R 30 / R 60 / R90 und R120 gemäß Bauregelliste A Teil 3 lfd. Nr. 2.5 (Ausgabe 2015/2) nach DIN 4102-11 (Fassung 12/1985), durch Massivdecken der gleichen Feuerwiderstandsdauer.

**Antragsteller:**

SANHA GmbH & Co. KG  
Im Teelbruch 80

45219 Essen

**Ausstellungsdatum:**

16.02.2016

**Geltungsdauer bis:**

15.02.2021

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ist das obengenannte Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnung anwendbar.

Die Geltungsdauer dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses setzt die Gültigkeit der Verwendbarkeitsnachweise der bei der Herstellung der Bauart verwendeten Bauprodukte voraus.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst 9 Seiten und eine Anlage.

