



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach
A-1010 Wien, Schuberttring 14
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at



Akkreditiert durch das Bundesministerium
für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft



ÖVGW-Zertifikat

Über die Verleihung des Rechtes
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser

Registrierungsnummer	Produkt
W 1.287	Rohrleitungssystem für die Warm- und Kaltwasserinstallation
Geltungsdauer	NiroSan®-Press (Serie 9000)
bis Ende September 2020	mit Pressverbindern aus nichtrostendem Stahl (Type M-MM, unverpresst undicht)
Inhaber	mit Rohren aus nichtrostendem Stahl mit der Werkstoff Nr. 1.4404 (Nr. 9000 bzw. 9500): 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 64, 76, 1, 88, 9, 108 mm Ø (GW 541, Tabelle 3)
SANHA GmbH & Co KG Im Teelbruch 80 45219 Essen DEUTSCHLAND	Werkstoff Nr. 1.4521 (Nr. 9700): 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76, 1, 88, 9, 108 mm Ø (GW 541, Tabelle 3)
◆ Vertrieb in Österreich	maximaler Betriebsdruck 10 bar Betriebstemperatur bis 85 °C in Verbindung mit den Bauteilen der Serie 9000
Peter Blau Gesellschaft m.b.H. Siebenhirtenstrasse 12 1235 Wien	
Hersteller	
SANHA GmbH & Co KG / DE	
Prüfungsart	
Verlängerungsprüfung	
Prüfbericht	
TGM - VA HL 8524 vom 27. September 2017	Weitere Angaben siehe Seite 2
Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien	
• QS-W 402 Ausgabe November 2016	

ZVR 818158001

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und Wasserversorgung.“

Wien, am 18. Oktober 2017


Dipl.-Ing. (FH) Alexander Schwanzer
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle