



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

BK/W/0478/02/2018

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: Rury ze stali nierdzewnej 1.4404 NiroSan®, Seria 9000

Zawierający / containing: stal nierdzewną 1.4404

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania zimnej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ciepłej wody oraz w instalacjach c.o.

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu / The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the product.

Wytwórca / producer:

SANHA GmbH & Co. KG, Teelbruch 80, 45219 Essen, Niemcy

NiroSan Edelstahlrohr GmbH

D-12277 Berlin, Buckower Chaussee 133, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

SANHA POLSKA Sp z o.o.

59-220 Legnica

ul. Poznańska 49

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2021-05-30 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2021-05-30 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 30 maja 2018

The date of issue of the certificate: 30th May 2018

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr Bożena Krogulska