



Prüfzeugnis

Test certificate

Nr./ no. 2012-B-5234/03

1. Ausfertigung

1st execution

Auftraggeber:

Client:

SANHA GmbH & Co. KG

Im Teelbruch 80

45219 Essen

DEUTSCHLAND

Hersteller:

Manufacturer:

SANHA Polska Sp. z o. o.

Poznanska 49

59220 Legnica

POLEN

Prüfungsumfang:

Extent of testing:

Prüfung des Brandverhaltens nach DIN 4102-1:1998-05 zum
Nachweis der Baustoffklasse B2

reaction to fire acc. DIN 4102- 1:1998-05 to the proof of the building material
class B2

Prüfmateri al:

Test object:

SANHA Wandheizungsmodul

Probenahme:

Sampling:

nicht amtlich

not official

Proben- Nr.: 12-663

sample no.: 12-663

Probeneingang:

Date of sample receipt:

28. November 2012

28 November 2012

Berichtsumfang:

This report comprises:

7 Seiten und 0 Anlagen

7 pages and 0 annexes



Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände.

The test results exclusively refer to the test objects.

Die Prüfung erfolgte gemäß DIN 4102-1:1998-05 sowie den Zulassungsgrundsätzen für den Nachweis der Normalentflammbarkeit von Baustoffen (Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1:1998-05).

The tests took place in accordance with DIN 4102-1:1998-05 as well as the principles of permission for the proof of the flame- retardance from building materials (building material class B2 according to DIN 4102-1:1998-05).

Anmerkung: Dieses Prüfzeugnis ersetzt nicht einen notwendigen bauaufsichtlichen Nachweis nach deutschem Baurecht.

Note: This test certificate does not replace a necessary required certification according to German building regulations.

Veröffentlichungen von Prüfzeugnissen, auch auszugsweise und Hinweise auf Prüfungen zu Werbezwecken bedürfen in jedem Einzelfalle der schriftlichen Einwilligung der Prüfstelle. Die einzelnen Blätter dieses Prüfzeugnisses sind mit dem Firmenstempel der MPA Dresden GmbH versehen.

Publications of test certificates and information on tests for publicity purposes require the written approval of the institution in every isolated case. Every page of this certificate is stamped with the seal of the test institution.

MPA Dresden GmbH
Fuchsmühlenweg 6F
09599 Freiberg
Tel. +49(0)3731-20393-0
Fax +49(0)3731-20393110

Geschäftsführer: Thomas Hübler
Steuernummer: 220/114/03011
Amtsgericht Chemnitz HR B 21581
www.mpa-dresden.de
Email info@mpa-dresden.de

Sparkasse Mittelsachsen
Poststraße 1a
09599 Freiberg
Kto. 3115024672
BLZ 870 520 00

UST-IdNr. DE234220069
IBAN DE68 8705 2000 3115 0246 72
BIC WELADED1FGX

