

## TV-00133

Teknisk Vurdering

J.nr. TV-00133  
brevnr. 0022  
Dato: 24. februar 2005

IDENTIFIKATION:	
EMNE:	Presfittings for gas til uadskillelig trækfast samling af kobberrør med overgangsfittings for andre materialer.
FABRIKAT:	SANHA Fittings B.V.B.A. – S.P.R.L. Industrielaan 7 B-1740 Ternat Belgien
TYPEBETEGNELSE:	Kobber pressamlinger og overgangsfittings af kobber og rødgods til uadskillelig samling af kobberrør og overgang til andre materialer. Pressfittings for Gas. Dimensioner: da 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 og 54 mm. 10001a Cu Bogen 90o 1M da 12, ..., 54 mm 10002a Cu Bogen 90o 2M da 12, ..., 54 mm 10040 Cu Bogen 45o 1M da 12, ..., 54 mm 10041 Cu Bogen 45o 2M da 12, ..., 54 mm 10130 Cu T-Stück da 12, ..., 54 mm sowie da-kombiniert 10240 Cu Reduziermuffe da 12, ..., 54 mm, reduz. innerhalb genannter da 10243 Cu Absatznippel da 12, ..., 54 mm, reduz. innerhalb genannter da 10270S Cu Schiebe-Muffe da 12, ..., 54 mm 10270 Cu Muffe da 12, ..., 54 mm 10301 Cu Kappe da 12, ..., 54 mm 11243g RG Übergangsnippel da 12, ..., 54 mm mit Aussengewinde R... nach DIN EN 10226-1 11270g RG Übergangsmuffe da 12, ..., 54 mm Innengewinde Rp... nach DIN EN 10226-1

## TV-00133

Teknisk Vurdering

J.nr. TV-00133  
brevnr. 0022  
Dato: 24. februar 2005

MATERIALER:	Serie 10000 GAS presfittings af kobber Serie 11000 GAS presfittings af rød gods O-ringe - HNBR gummi i h.t. DIN 3535 del 3.
ANVENDELSE:	Fittings til trækfast, uadskillelig samling af gasledninger af kobber og for overgang til gasledninger af andre materialer i henhold til bestemmelserne i Gasreglementets Afsnit A. Maksimalt tilladeligt driftstryk 100 mbar. Samlinger udføres i henhold til: "SANHA-Presfittings til gasinstallationer, Tekniske data, Danmark".
VURDERINGSGRUNDLAG:	Prøve certifikater: Fittings: DVGW DG-4550BM0412 O-ringe: DVGW NG-5113BM0128.
KONKLUSION:	Produktet kan anvendes til det anførte formål.
INDSENDER:	SANHA Fittings B.V.B.A. – S.P.R.L. Industrielaan 7 B-1740 Ternat Belgien

Dato: 24. februar 2005

Anders Knak-Nielsen