



## ARGB – KVBG

The ARGB-KVBG laboratory certifies the conformity with Belgian requirements for gas press fittings.  
*Le laboratoire de l'ARGB certifie que les raccords à sertissage gaz sont conformes aux exigences Belges.*

Het laboratorium van de KVBG verklaart dat de gas persfittingen conform zijn aan de Belgische eisen.

Certificate Number : **C-17-3765-A**  
*N° du certificat :*  
Certificaat nummer :

Date of issue : **31/01/2017**  
*Date d'édition :*  
Datum van aflevering :


Manufacturer : **SANHA GmbH & Co. KG**  
*Fabricant :*  
Fabrikant : **Im Teelbruch 80  
DE-45219 Essen Germany**

Distributor : **SANHA FITTINGS**  
*Distributeur :*  
Verdeler: **Industrielaan 7  
BE- 1740 Ternat**

Type: **SANHA-Press Gas Serie 10000 Koper/Cuivre (CW024A)  
SANHA-Press Gas Serie 11000 Bronzen/Bronze (RG-CC499K)  
MOP: 5 bar - GT: 1 bar  
Diameter: 12 – 15 – 18 – 22 – 28 – 35 – 42 – 54 mm**

Scope : **■ Low and medium pressure gas installations according to the standards  
NBN D51-003 and NBN D51-004**  
*Domaine d'application :*  
Toepassingsgebied : **■ Installations basse et moyenne pression suivant les normes NBN D51-003 et  
NBN D51-004**  
**■ Lage en midden druk gasinstallaties volgens de normen NBN D51-003 en  
NBN D51-004**

Requirements: **NBN P12-001**  
*Exigences :* **DVGW G 5614 'Unlösbare Rohrverbindungen für metallene Gasleitungen;  
Pressverbinder'**  
Eisen : **DVGW Certificate – nr. DG-4550BM0412  
MPM 120000515-12  
MPM 120002507-12**

  
Olivier THIBAUT  
Laboratory Manager.