



ARGB – KVBG

The ARGB-KVBG laboratory certifies the conformity with the Belgian requirements for copper and bronze gas press fittings.
Le laboratoire de l'ARGB certifie que les raccords à sertissage gaz en cuivre et bronze sont conformes aux exigences belges.
Het laboratorium van de KVBG verklaart dat de gas persverbinders uit koper en brons conform zijn aan de Belgische eisen

Certificate number:
N° du certificat : **3141**
Certificaat nummer:
Date of issue:
Date d'édition: **29-07-2004**
Datum van aflevering:

Manufacturer:
Fabricant: **SANHA Fittings**
Fabrikant:

Type: **SANHA Pressfittings gas**

Scope: Low pressure gas installations according to the standard NBN D51-003
Domaine d'application: (pressure \leq 100mbar)
Toepassingsgebied : *Installations basse pression suivant la norme NBN D51-003*
(pression \leq 100mbar)
Lage druk gasinstallaties volgens de norm NBN D51-003
(druk \leq 100mbar)

Allowed combinations / *combinaisons admises* / toegelaten combinaties

\varnothing copper tube and press fitting <i>\varnothing tuyau en cuivre et raccord à sertir</i> \varnothing koperen buis en persfitting	15 mm	18 mm	22 mm	28 mm
Minimum wall thickness copper tube <i>Épaisseur de paroi minimale du tuyau en cuivre</i> Minimum wanddikte van de koperen buis	1 mm	1 mm	1 mm	1,5 mm
Material temper for the copper tube <i>Etat métallurgique du tuyau en cuivre</i> Metallurgische staat van de koperen buis	R220 annealed / <i>recuit</i> /uitgegløeid			
	R250 half hard / <i>demi dur</i> /halfhard			
	R290 hard / <i>dur</i> / hard			

Belgian requirements: *Spécification technique ARGB 2001/02 :*
Exigences belges: "Spécification pour les raccords et accessoires à sertissage "
Belgische eisen: *Technische specificatie KVBG 2001/02 :*
"Specificatie voor de persfittings voor gasinstallaties"

Responsible testing gas accessories
Responsable essais accessoires gaz
Verantwoordelijke testen gas hulpstukken

Bart THOMAS.



ARGB – KVBG

The ARGB-KVBG laboratory certifies the conformity with the Belgian requirements for copper and bronze gas press fittings.

Le laboratoire de l'ARGB certifie que les raccords à sertissage gaz en cuivre et bronze sont conformes aux exigences belges.

Het laboratorium van de KVBG verklaart dat de gas persverbinders uit koper en brons conform zijn aan de Belgische eisen

Certificate number:
N° du certificat : 3141
Certificaat nummer:
Date of issue:
Date d'édition: 29-07-2004
Datum van aflevering:

Manufacturer:
Fabricant: **SANHA Fittings**
Fabrikant:

Type: **SANHA Pressfittings gas**

Scope: Low pressure gas installations according to the standard NBN D51-003
Domaine d'application: (pressure \leq 100mbar)
Toepassingsgebied : *Installations basse pression suivant la norme NBN D51-003*
(pression \leq 100mbar)
Lage druk gasinstallaties volgens de norm NBN D51-003
(druk \leq 100mbar)

Allowed combinations / combinaisons admises / toegelaten combinaties

\varnothing copper tube and press fitting <i>\varnothing tuyau en cuivre et raccord à sertir</i> \varnothing koperen buis en persfitting	12mm	15mm	18mm	22mm	28mm
Minimum wall thickness copper tube <i>Épaisseur de paroi minimale du tuyau en cuivre</i> Minimum wanddikte van de koperen buis	1mm	1mm	1mm	1mm	1,5mm
Material temper for the copper tube <i>Etat métallurgique du tuyau en cuivre</i> Metallurgische staat van de koperen buis	R220 annealed / <i>recuit</i> /uitgegløeid				
	R250 half hard / <i>demi dur</i> /halfhard				
	R290 hard / <i>dur</i> / hard				

Belgian requirements: *Exigences belges:* Spécification technique ARGB 2001/02 :
"Spécification pour les raccords et accessoires à sertissage "
Belgische eisen: Technische specificatie KVBG 2001/02 :
"Specificatie voor de persfittings voor gasinstallaties"

Responsible testing gas accessories
Responsable essais accessoires gaz
Verantwoordelijke testen gas hulpstukken

Bart THOMAS