

SSIGE

Société Suisse de l'Industrie
du Gaz et des Eaux
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zurich

Organisme de Certification Gaz

Société Suisse de l'Industrie
du Gaz et des Eaux
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



CERTIFICAT N° 02-030-6 SSIGE

Demandeur: SANHA GmbH & Co. KG, DE-45219 Essen
Fabricant: SANHA Fittings B.V.B.A.-S.P.R.L, BE-1740 Ternat

Basé sur le règlement d'essais et de certification de la Station d'Essais Gaz de la SSIGE et du procès-verbal N° 02-030-6 la SSIGE délivre la certification pour les produits fabriqués en séries suivants:

Produit: Systèmes intégrés de conduits: Système de raccordement par sertissage pour tuyauteries en cuivre

Indication ordinaire:	Serie 10000 (Cuivre)			Serie 11000 (bronze)		
Modèles/Types:	10001a	10002b	10040	10041	10130	10240
	10243	10270	102705	10301	11243g	11270g

Diamètre nominal: DN 12 – DN 54, DN 15 – DN 54 (Types 10130 und 10240)

Base d'essais: DVGW VP 614 (05/05)

Base de certification: Rapports d'essais n° 14098 (10/01) du GWI, DE-Essen

Validité: Prolongation jusqu'au 31.05.2018

Certifié pour:

- une pression de service maximale de 5 bar, HTB jusque à 1 bar
- températures ambiantes de -20°C à +70°C
- pour gaz naturel, propane/air et gaz liquéfiés sous forme gazeuse
- raccordement de tubes en cuivre conformément à l'EN 1057 selon le rapport de certification

Installations strictement selon directive SSIGE G1 et instructions d'installation de +GF+. Utiliser exclusivement les composants mentionnés ci-dessus.

Le système doit être montés exclusivement par du personnel dûment instruit par le fournisseur.

Le commettant est de ce fait autorisé à mettre en vente ces produits dûment approuvés par la SSIGE et à y apposer l'estampille déposée de la SSIGE (publication dans la liste des certifications sous chapitre 6.6).




SCESp 025

accrédité selon:
SN EN 45011

SOCIETE SUISSE DE L'INDUSTRIE DU GAZ ET DES EAUX

Chef/Personne compétente
Organisme de certification:


Javier Fernandez

Adjoint
Organisme de certification:


Nesimi Öner

Zurich, 27.03.2013