



TYPGODKÄNNANDE 0275 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare: SANHA GmbH Co. KG

Im Teelbruch 80, D-45219 Essen, Tyskland

Tel: +49 2054 925-0

E-post: info@sanha.com

Hemsida: www.sanha.com

Tappvattensystem med rör och kopplingar

Produktbeskrivning

Rörsystemet består av NiroSan® presskopplingar med gjuten O-ring i EPDM och NiroSan® rör i rostfritt stål enligt EN 10312. Rörsystemet är tillverkat av rostfritt stål typ 1.4404/316L och görs tätare med användning av pressverktyg som anges av tillverkaren..

Avsedd användning

System för distribution av varmt och kallt tappvatten inom fastighet där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

Omfattning

NiroSan® series 9000, dimension: 15x1.0, 18x1.0, 22x1.2, 28x1.2, 35x1.5, 42x1.5, 54x1.5, 64x2.0, 76.1x2.0, 88.9x2.0, 108x2.0



Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

| | |
|--------------------------------------|--|
| Byggprodukter med bedömda egenskaper | 1:4 |
| Installationer för tappvatten | 6:62, 1:a meningen, 2:a stycket samt allmänt råd |
| Utformning | 6:625, 1:a och 4:e stycket |

Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedeln. Märkning ska innehålla följande information:

| | |
|---|---|
| Innehavare: | SANHA |
| Produktensnamn, och eventuellt artikelnummer: | NiroSan® series 9000 (artikelnr) |
| Tillverkningsställe: | Berört tillverkningsställe |
| Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen: | (t. ex. åååå-mm-dd eller batchnummer) |
| Uppgift om krav eller klass, om detta finns: | Dimension |
| Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217: |  |
| Certifieringsorgan: | Kiwa Certification AB  |
| Ackrediteringsnummer: | 1913 |
| Typgodkännande: | TG 0275 |
| Kontrollorgan: | Kiwa |

Kiwa Certification AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Tillverkningsställe(n):

SANHA Polska Sp. z o.o., Legnica, Polen.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Certification AB** Kontrollavtal: **638/2018, daterat 2020-05-25**

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt kontrollanvisning, daterad 2021-11-30.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt kontrollanvisning och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:e december, rapportera till Kiwa Certification AB på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

SANHA Handboken – Teknisk produkt och installationsinformation, utgåva: MH000/470-28-15.

Bedömningsunderlag

Provningsrapport nr. 12001181, 120002305, 120003103, 120000854-15 och 120002072-15-1 – från MPA NRW

Kontrollrapport 20211019, utförd av KIWA.

Bedömningsrapport 456/2021, daterad 2021-11-10 av KIWA Certification.

Kommentarer

Rörsystemet är provat enligt DVGW-W 534 och DVGW-W 541

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certification AB.


Beslutsdatum: 2021-12-01

Diarienummer: 456/2021

Giltigt till: 2026-11-30

Tidigare diarienummer: 611/2016


Bengt-Olov Andin


Deo Yamabo