

Strojírenský zkušební ústav, s.p., autorizovaná osoba 202
Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno, Česká republika

Rozhodnutí o autorizaci č. 2/2023 ze dne 1. 3. 2023

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. 202/C5/2023/B-02094-23-rev. 1

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb. autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku

Systémové tvarovky a trubky pro vodu

typové označení: viz 2. až 19. strana

varianty: viz 2. až 19. strana

distributor: SLJ s.r.o.
Šámalova 748/107
615 00 Brno - Zábřovice
Česká republika

identifikační číslo: 29281105

výrobce: SANHA GmbH & Co. KG
Im Teelbruch 80
D-45219 Essen
GERMANY

přezkoumala podklady předložené distributorem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila způsob kontroly výrobků distributorem a zjistila, že uvedené výrobky splňují požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené technickými předpisy a stavebním technickým osvědčením č. 202-STO-B-01077-23-rev. 1 ze dne 2025-09-12 vydaným autorizovanou osobou č. 202 s platností omezenou do 2028-12-10 a že způsob kontroly výrobků odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými technickými předpisy a uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je závěrečný protokol č. 30-17971/MZ ze dne 2025-09-26 který obsahuje závěry zjišťování, ověřování, výsledky zkoušek a základní popis certifikovaného výrobku, nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydán 2025-09-30 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené technickými předpisy a stavebním technickým osvědčením, na kterém byl uveden odkaz, nebo způsob kontroly výrobků distributorem výrazně nezmění, nebo pokud autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo nezruší.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním kontroly výrobků u distributora podle ustanovení § 5 odst. 5 výše uvedeného nařízení vlády, odebírá vzorky výrobků, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobků odpovídají technickým předpisům a stavebnímu technickému osvědčení. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá distributorovi.

Brno, dne 2025-09-30



Ing. Aleš Onderek
představitel autorizované osoby



Tvarovky SANHA®-Press Solar (série 12000) jsou určeny pro rozvody vody, která není určena pro lidskou spotřebu (podle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb.), stlačeného vzduchu a vysokoteplotních aplikací.

Nejvyšší provozní tlak: 16 bar (1,6 MPa)
 Nejvyšší dovolená teplota: od -20 °C do +160 °C
 Materiál tvarovek: měď Cu-DHP (CW024A)
 O-kroužek: FKM (červené barvy), model FKM 70

Název	Typ	Rozměr
Oblouk 90°, s vnitřním a vnějším lisováním	12001A	12 až 108
Oblouk 90°, s vnitřním lisováním	12002A	12 až 108
Oblouk 45°, s vnitřním a vnějším lisováním	12040	12 až 108
Oblouk 45°, s vnitřním lisováním	12041	12 až 108
Přemostění s vnitřním lisováním	12085	12 až 28
Přemostění s vnitřním a vnějším lisováním	12086	12 až 28
T-kus, s vnitřním lisováním	12130	12 až 108
T-kus redukovaný, s vnitřním lisováním	12130	18x15x18 až 108x88,9x108
Nátrubek se zarážkou s vnitřním lisováním	12270	12 až 108
Nátrubek bez zarážky s vnitřním lisováním	12270S	12 až 108
Nátrubek redukovaný s vnitřním lisováním	12240	15x12 až 54x42
Redukce s vnitřním a vnějším lisováním	12243	15x12 až 108x88,9
Víčko s vnitřním lisováním	12301	12 až 108

