



TYPGODKÄNNANDE 0276 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

Innehavare:

SANHA GmbH & Co. KG

Im Teelbruch 80
DE-452 19 Essen, Tyskland

Information lämnas av: SANHA GmbH & Co KG Filial Sweden

Träffgatan 2, 136 44 Handen

Tel: 08-777 76 40

E-post: scandinavia@sanha.com

Webb: www.sanha.se

Presskopplingar för kopparrör

Produktbeskrivning

Presskopplingar av koppar, blyfri kopparlegering CuSi och blyfri kiselbrons för anslutning med kopparrör enligt EN 1057 och med NiroSan® rostfria syrafasta stålrör.

Presskopplingarna monteras med specialverktyg enligt tillverkarens anvisningar. Presskopplingarna har verifierad läckageindikering i opressat tillstånd.

Avsedd användning

För fogning av kopparrör (EN 1057) i tappvatten- samt värmevattensinstallationer inom byggnader.

Omfattning

SANHA®-Press serie 6000, SANHA®-Press Chrom 16000 och PURAPRESS® serie 8000 – för hårda kopparrör i dimensioner \emptyset 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 64, 76.1, 88.9 och 108 mm och för mjuka kopparrör i dimensioner \emptyset 12, 15, 18, 22 och 28 mm.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i Plan- och Bygglagens (PBL) 8 kap 4 § avseende Byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, under förutsättning att det som anges i detta godkännande följs. Produkterna godkänns i enlighet med följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Byggprodukter med bedömda egenskaper	1:4
Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket


Märkning

Märkning ska göras på produkten eller, om det finns särskilda skäl, på förpackningen eller följesedel. Märkning ska innehålla följande information:

Innehavare:	SANHA GmbH & Co. KG
Produktens namn, och eventuellt artikelnummer:	Produktnamn (artikelnr)
Tillverkningsställe:	SANHA GmbH & Co. KG, 01909 Großharthau, Tyskland
	SANHA Polska Sp. z o. o. 59-220 Legnica, Polen

Tillverkningsår mån eller annan spårbarhet till tillverkningen: (t.ex. åååå-mm-dd eller batchnummer)

Uppgift om krav eller klass, om detta finns: (dimension)

Boverkets inregistrerade varumärke nr 241 217: 

Certifieringsorgan:

Ackrediteringsnummer:

Typgodkännande:

Kontrollorgan:

Kiwa Sverige AB

1913

TG 0276

Kiwa Sverige AB



CERTIFIKAT

Kiwa Sverige AB

Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00

Fax +46 (0)455-104 36

se.bygg@kiwa.com

www.kiwa.se



Accred. nr. 1913
Certification of
Products
ISO/IEC 17058

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett ackrediterat kontrollorgan.

Kontrollorgan: **Kiwa Sverige AB**

Kontrollavtal: **638/2018**, reviderat 2020-05-25

Tillverkningskontroll ska utföras i omfattning enligt kontrollanvisning, daterad 2021-02-03.

Vid kontroll på byggarbetsplatsen ska byggherren verifiera produktens identitet med hjälp av märkningen. Vidare ska byggherren tillse att rätt produkter levererats och att de installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar i tillhörande handlingar. Det ska också kontrolleras att produkten åtföljts av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Typgodkännandets giltighet förutsätter även att tillverkningskontroll sker enligt avtal **638/2018** och att innehavaren årligen uppfyller kravet i Boverkets föreskrift BFS 2013:6, 5 § (TYP 7), om fortlöpande egenkontroll. Innehavaren ska årligen, senast den 15:de december, rapportera till Kiwa Certifiering på e-postadress se.annualreporting@kiwa.com om utförd fortlöpande övervakning.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning SANHA-Press och PURAPRESS daterad 2019-05-17.

Bedömningsunderlag

Testresultat NKB4 392-2020-00484401_XB_EN från Eurofins.

Provrappporter 120002507-15-1, 120004360-1, 120004360-2, 120004551-1 och 120004551-2 från MPA NRW.

Kontrollrapport 20201020_Sanha-Schmiedefeld_JB och 20201021_Sanha-Legnica_JB – från Kiwa Sverige.

Bedömningsrapport 0063/2021, daterad 2021-02-02 av Kiwa Certifiering SE.

Kommentarer

Produkterna är verifierade enligt EN 1254-2.

Typgodkännande är giltigt under förutsättning att produkten varken ska CE-märkas enligt Byggproduktförordningen, (EU) nr 305/2011 (CPR), eller har blivit suspenderat eller återkallat av Kiwa Certifiering.

Beslutsdatum: 2021-02-03

Diarienummer: 0063/2021

Giltigt till: 2026-02-02

Tidigare diarienummer: 0589/2015


Bengt-Glov Andin


Deo Yamabo