

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1419

Utstedt: 07.07.2009

Fornyet: 16.01.2024

Gyldig til: 01.02.2029

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

SANHA PURAPRESS S8000

er i samsvar med kravene i

- › **DVGW Arbeitsblatt W 534 (*)**
- › **Elastomer Guideline (*)**
- › **DVGW Arbeitsblatt W 270 (*)**



Innehaver

SANHA GmbH & Co. KG
Im Teelbruch 80
45219 Essen, Tyskland

Produsent

SANHA Polska Sp. Z o. o.
ul. Poznańska 49
59 220 Legnica, Polen

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

SANHA PURAPRESS S8000 pressfittings i blyfri silisium-bronse (CW724R-DW) for bruk sammen med NiroSan, NiroSan ECO og NiroSan-F rustfrie stålør eller kobberør i henhold til EN 1057.

Følgende dimensjoner inngår:

- › 12 mm, 15 mm, 18 mm, 22 mm, 28 mm, 35 mm, 42 mm, 54 mm, 64 mm, 76.1 mm, 88.9 mm og 108 mm

NiroSan, NiroSan ECO og NiroSan-F rustfrie stålør er sertifisert i SINTEF Produktsertifikat nr. 0008.

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare. Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter Elastomer Guideline.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder