

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 0521

Utstedt: 29.07.2002

Fornyet: 09.02.2026

Gyldig til: 01.03.2031

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

SANHA Press S6000

er i samsvar med kravene i

- › DVGW Arbeitsblatt W 534
- › KTW-BWGL



Innehaver

SANHA GmbH & Co. KG
Im Teelbruch 80
45219 Essen, Tyskland

Produsent

SANHA Fittings B.V.B.A. – S.P.R.L.
Industrielaan 7
1740 Ternat, Belgia

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

SANHA Press S6000 pressfittings i kobber for bruk sammen med kobberrør i henhold til EN 1057.

Følgende dimensjoner inngår:

12 mm, 15 mm, 18 mm, 22 mm, 28 mm, 35 mm, 42 mm,
54 mm, 64 mm, 76.1 mm, 88.9 mm og 108 mm

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter KTW-BWGL.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder