



Strojírenský zkušební ústav, s.p., autorizovaná osoba 202
Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno, Česká republika

Rozhodnutí o autorizaci č. 2/2023 ze dne 1. 3. 2023

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. 202/C5/2023/B-02094-23

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebních výrobků

	Systémové tvarovky a trubky pro vodu
typové označení:	viz 2. až 17. strana
varianty:	viz 2. až 17. strana
distributor:	SLJ s.r.o. Šámalova 748/107 615 00 Brno - Zábrdovice Česká republika
identifikační číslo:	29281105
výrobce:	SANHA GmbH & Co. KG Im Teelbruch 80 D-45219 Essen GERMANY

přezkoumala podklady předložené distributorem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila způsob kontroly výrobků distributorem a zjistila, že uvedené výrobky splňují požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené technickými předpisy a stavebním technickým osvědčením č. 202-STO-B-01077-23 ze dne 2023-12-11 vydaným autorizovanou osobou č. 202 s platností omezenou do 2028-12-10 a že způsob kontroly výrobků odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými technickými předpisy a uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je závěrečný protokol č. 30-16393/MZ ze dne 2023-12-18, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování, výsledky zkoušek a základní popis certifikovaného výrobku, nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydán 2023-12-18 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené technickými předpisy a stavebním technickým osvědčením, na které byl uveden odkaz, nebo způsob kontroly výrobků distributorem výrazně nezmění, nebo pokud autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo nezruší.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním kontroly výrobků u distributora podle ustanovení § 5 odst. 5 výše uvedeného nařízení vlády, odebírá vzorky výrobků, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobků odpovídají technickým předpisům a stavebnímu technickému osvědčení. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá distributorovi.

Brno, dne 2023-12-18



Ing. Aleš Onderek
představitel autorizované osoby

202/C5/2023/B-02094-23 Strana 1 (17)





Trubky NiroSan® (série 9000), NiroSan®-Eco (série 9600) a NiroSan®-F (série 9700) jsou určeny pro nezakryté domácí a komerční instalace uvnitř nebo vně budov, a to ke kompletaci rozvodů vody, včetně vody určené pro lidskou spotřebu (podle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb.) a vytápění.

Nejvyšší provozní tlak: 16 bar (1,6 MPa)
Nejvyšší dovolená teplota: od -30 °C do +120 °C
Materiál trubek: nerezová ocel 1.4404* (AISI 316L) nebo 1.4521* (AISI 444)
* materiál lze použít pro vodu určenou pro lidskou spotřebu (pitnou vodu), při splnění podmínek dané Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb., §9

Název	Typ	Rozměr
NiroSan Systémová trubka z materiálu 1.4404	9000	15x1 až 108x2
NiroSan-Eco Systémová trubka z materiálu 1.4404, snížená tloušťka stěny	9600	15x0,6 až 108x1,5
NiroSan-F Systémová trubka z materiálu 1.4521	9700	15x1 až 108x2

Trubky NiroSan®-SF (série 19000) jsou určeny pro bezsilikonové nezakryté domácí a komerční instalace uvnitř nebo vně budov, a to ke kompletaci rozvodů vody, včetně vody určené pro lidskou spotřebu (podle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb.) a jednotlivě balením zavařením do fólie PE.

Nejvyšší provozní tlak: 16 bar (1,6 MPa)
Nejvyšší dovolená teplota: od -20 °C do +200 °C
Materiál trubek: nerezová ocel 1.4404* (AISI 316L)
* materiál lze použít pro vodu určenou pro lidskou spotřebu (pitnou vodu), při splnění podmínek dané Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb., §9

Název	Typ	Rozměr
NiroSan-SF Systémová trubka z materiálu 1.4404	19000	15x1 až 108x2

Trubky NiroTherm® (série 9100) jsou určeny pro nezakryté domácí a komerční instalace uvnitř nebo vně budov, a to ke kompletaci rozvodů vody, včetně vody určené pro lidskou spotřebu s maximálním obsahem chloridu do 200 mg/l do teploty 25 °C (podle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb.), vytápění, chlazení a stlačeného vzduchu.

Nejvyšší provozní tlak: 16 bar (1,6 MPa)
Nejvyšší dovolená teplota: od -30 °C do +120 °C
Materiál trubek: nerezová ocel 1.4301* (AISI 304)
* materiál lze použít pro vodu určenou pro lidskou spotřebu (pitnou vodu), při splnění podmínek dané Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb., §9

Název	Typ	Rozměr
NiroTherm Systémová trubka z materiálu 1.4301, snížená tloušťka stěny	9100	15x0,6 až 108x1,5

