



Udstedt: 2025.09.01

Gyldig til: 2028.10.01

Opfylder kravene i BR 18

GODKENDELSESIINDEHAVER:

SANHA GmbH & Co. KG
Im Teelbruch 80
DE-54219 Essen
Telefon: +49 02054 925 0
Telefax: +49 02054 925 260
Internet: www.sanha.com

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Rørsystem bestående af rustfri stålør og
Presfittings til brugsvandsinstallationer i bygning og jord
NIROSAN®-PRESSFITTING SYSTEM
dim. 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76, 89 og 108 mm

FABRIKAT:

Rør:
NiroSan Edelstahlrohr GmbH, Berlin,
Tyskland

Fittings:
SANHA GmbH & Co. KG,
Werk Schmelefeld, Tyskland

MÆRKNING:

- Rør:
- Fabrikantmærke: NIROSAN®-
 - Dimension:
 - Grøn linje på 1.4521 rør
 - Godkendelsesmærke: DVGW
 - Batchnummer
- På emballage
- Godkendelsesmærke: 
 - Godkendelsesnummer

Fittings:

- Fabrikantmærke: NIROSAN
 - Dimension:
 - Godkendelsesmærke: DVGW
- På emballage
- Godkendelsesmærke: 
 - Godkendelsesnummer

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder
obligatorisk kontrolaftale med
MPA, NRW, Dortmund.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Brug

Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.

Installationen skal udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

Montering

Forud for montage skal der indhentes oplysninger om vandets sammensætning og det skal vurderes om produkterne er egnede for montage det aktuelle sted, set i forhold til den oplyste vandkvalitet. For egnethed af materialer henvises til alment teknisk fællesseje, bl. a. BygErfa.

Samling af rørene, udføres med tilhørende eller andre VA godkendte pressfittings ved hjælp af et specielt til systemet egnet presseværktøj og i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsanvisning for systemet.

I bygning:

Rørene kan indstøbes eller anbringes utilgængelige. Samlingerne skal være udskiftelige og anbragt, så samlingerne er fritliggende eller monteret i udspæringer eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

Rørene skal understøttes og fastgøres i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens anvisninger.

I jord:

Rørene skal være korrosionsbeskyttet udvendigt. Rør og samlinger skal være udskiftelige, det vil sige tilgængelige ved opgravning eller lagt i foringsrør eller kanaler.

Systemet kan monteres i vandområder med kloridindhold op til 250 mg/l. Dette er en udvidet anvendelse i forhold til DS 439 (som angiver max. grænse på 150 mg/l) se Bemærkninger.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.