



Udstedt: 2024.08.12
Gyldig til: 2027.07.01

Opfylder kravene i BR 18

GODKENDELSESINDEHAVER:

Sanha GmbH & Co. KG
Im Teelbruch 80
DE-54219 Essen
Telefon: +49 02054 925 0
Telefax: +49 02054 925 260
Internet: www.sanha.com

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Presfittings til kobberrør
SANHA-Press serie 6000
SANHA PURAPRESS serie 8000
dim. 12 – 108 mm

FABRIKAT:

SANHA GmbH & Co. KG,
Tyskland

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: SANHA
- Dimension:
udv. diam. x godstykkeelse
- Godkendelsesmærke: 
- Godkendelsesnummer

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver
opretholder obligatorisk
kontrolaftale med
MPA NRW, Dortmund.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Brug:

Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.

SANHA-Press serie 6000 og SANHA-Purapress serie 8000 anvendes i brugsvandsinstallationer til samling af VA-godkendte hårde og bløde kobberrør i dimensionerne 12 -108 mm.

Samling af rør og koblinger udføres med et dertil egnet specielt presseværktøj, og i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens montering-vejledning.

Forud for montage skal der indhentes oplysninger om vandets sammensætning og det skal vurderes om produkterne er egnede for montage det aktuelle sted, set i forhold til den oplyste vandkvalitet. For egnethed af materialer henvises til alment teknisk fælleseje, bl. a. BygErfa

I bygning:

Rørene kan indstøbes eller anbringes utilgængelige. Samlingerne skal være udskiftelige og anbragt, så samlingerne er fritliggende eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

I jord:

Rørene og samlinger skal være korrosionsbeskyttet udvendigt. Rør og samlinger skal være udskiftelige, det vil sige tilgængelige ved opgravning eller lagt i foringsrør eller kanaler.

Installationen skal udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.