



Akkreditiert durch das Bundesministerium
für Arbeit und Wirtschaft



ÖVGW-Zertifikat

über die Verleihung des Rechtes
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Gas

Registrierungsnummer

G 2.780

Geltungsdauer

bis Ende September 2027

Inhaber

SANHA GmbH & Co KG

Im Teelbruch 80
45219 Essen
DEUTSCHLAND

◆ Vertrieb in Österreich

Peter Blau GesmbH
Siebenhirtenstraße 12
1235 Wien

Hersteller

Sanha Fittings BV / BE

Prüfungsart

Verlängerungsprüfung

Prüfbericht

TGM – VA HL 9312 vom 21. Januar 2025

Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien

- QS-G 314 Ausgabe Mai 2020
(DVGW G 5614:12-2013)
- QS-G 100 Ausgabe Juli 2022

Produkt

Unlösbare Rohrverbindungen für metallene
Gasleitungen

Pressverbinder aus Kupfer (Serie 10.000) und
Kupferlegierungen (Serie 11.000)

für Kupferrohre nach EN 1057 im unverpressten
Zustand undicht

Sanha-Press Gas

in den Dimensionen

12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54 mm Ø

MOP 5 bar / GT1, Kategorie II_{2H3B/P}

zulässige Umgebungstemperatur
-20 °C bis +70 °C

Weitere Angaben siehe Seite 2

ZVR 818158001

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und Wasserversorgung.“

Wien, am 11. März 2025

Dipl.-Ing. Dr. Klemens Füreder
Referent der ÖVGW-Zertifizierungsstelle