

Strojírenský zkušební ústav, s.p., autorizovaná osoba 202
Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno, Česká republika

Rozhodnutí o autorizaci č. 2/2023 ze dne 1. 3. 2023

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. 202/C5/2023/B-02094-23-rev. 1

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb. autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku

Systémové tvarovky a trubky pro vodu

typové označení: viz 2. až 19. strana

varianty: viz 2. až 19. strana

distributor: SLJ s.r.o.
Šámalova 748/107
615 00 Brno - Zábrdovice
Česká republika

identifikační číslo: 29281105

výrobce: SANHA GmbH & Co. KG
Im Teelbruch 80
D-45219 Essen
GERMANY

přezkoumala podklady předložené distributorem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila způsob kontroly výrobků distributorem a zjistila, že uvedené výrobky splňují požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené technickými předpisy a stavebním technickým osvědčením č. 202-STO-B-01077-23-rev. 1 ze dne 2025-09-12 vydaným autorizovanou osobou č. 202 s platností omezenou do 2028-12-10 a že způsob kontroly výrobků odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými technickými předpisy a uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je závěrečný protokol č. 30-17971/MZ ze dne 2025-09-26 který obsahuje závěry zjišťování, ověřování, výsledky zkoušek a základní popis certifikovaného výrobku, nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydán 2025-09-30 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené technickými předpisy a stavebním technickým osvědčením, na kterém byl uveden odkaz, nebo způsob kontroly výrobků distributorem výrazně nezmění, nebo pokud autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo nezruší.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním kontroly výrobků u distributora podle ustanovení § 5 odst. 5 výše uvedeného nařízení vlády, odebírá vzorky výrobků, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobků odpovídají technickým předpisům a stavebnímu technickému osvědčení. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá distributorovi.

Brno, dne 2025-09-30



Ing. Aleš Onderek
představitel autorizované osoby



Tvarovky 3fit®-Press (série 125000) jsou určeny pro rozvody vody, včetně vody určené pro lidskou spotřebu (podle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb.), vytápění, chlazení v uzavřených systémech a stlačeného vzduchu.

Nejvyšší provozní tlak: 16 bar (1,6 MPa) do +25 °C
13 bar (1,3 MPa) do +50 °C
10 bar (1,0 MPa) do +70 °C

Nejvyšší dovolená teplota: od -30 °C do +70 °C

Materiál tvarovek: mosaz CuZn36Pb2As* (CW602N) - tělo tvarovky
nerezová ocel 1.4301 (AISI 304) - lisovací objímka
* materiál lze použít pro vodu určenou pro lidskou spotřebu (pitnou vodu),
při splnění podmínek dané Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005
Sb., §9

O-kroužek: EPDM (černé barvy), model 4270 EPDM 70

Název	Typ	Rozměr
Připojovací oblouk 90° k radiátorům	125003	15/16x300 až 15/20x300
Oblouk 45° s konci na vnitřní lisování	125041	26 až 63
Koleno 90° s konci na vnější lisování	125090	14 až 63
Koleno 90° s konci na vnější lisování a s vnitřním závitem	125090G	14x1/2 až 50x11/2
Koleno 90° s koncem na vnější lisování a s vnějším závitem	125092G	14x1/2 až 32x1
T-kus s konci na vnější lisování	125130	14 až 63 16x14x14 až 63x40x63
T-kus s konci na vnější lisování a s vnitřním závitem	125130G	16x1/2 až 50x11/4
T-kus s konci na vnější lisování a s vnějším závitem	125131G	16x1/2 až 20x1/2
Připojovací T-kus k radiátorům	125131	16x15-300x16 20x15-300x20
Nátrubek redukový, s konci na vnější lisování	125240	16x14 až 63x50
Přechodová vsuvka s koncem na vnější lisování a s vnějším závitem	125243G	14x1/2 až 63x2
Nátrubek (se zarážkou) s konci na vnější lisování	125270	14 až 63
Přechodka s koncem na vnější lisování a s vnitřním závitem	125270G	14x1/2 až 63x2
Přechodka na měď s koncem na vnější lisování	125271	14x12 až 26x28
Zátka s koncem na vnější lisování	125290	14 až 32
Půlsroubení těsnící naplocho s koncem na vnější lisování	125359G	14x3/4 až 63x21/2
Nástěnné koleno s dvoukřídlou přírubou s koncem na vnější lisování a s vnitřním závitem	125473G	14x1/2 až 26x3/4
Nástěnka uhlová, dvojité	125478G	16x1/2x16 až 20x1/2x20
Nástěnka se stěnovou průchodkou	125481	16x1/2 až 20x1/2
Křížový T kus, křížení vedení bez směšování v jedné rovině s konci na vedení	125580.1	16x16x16 až 20x16x20
Připojky otopných těles v rozvodových lištách s konci na vnitřní lisování a vnitřním závitem	125590	16x1/2x16x1/2x20
Oblouk 90° k připojce v rozvodných lištách 25590	125590-B	1/2
Koleno podomítkové splachovací nádržky s koncem na vnější lisování a s vnějším závitem	125091UP	16x1/2 až 20x1/2
Montážní lišta	125980G	16x1/2 až 20x3/4
Zvuková ochrana pro nástěnku	125981	1/2 až 20x1/2

