



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach

A-1010 Wien, Schuberttring 14

Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0*

E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at



Akkreditiert durch das Bundesministerium
für Wirtschaft, Energie und Tourismus



ÖVGW-Zertifikat

über die Verleihung des Rechtes
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Gas

Registrierungsnummer

G 2.801

Geltungsdauer

bis Ende September 2028

Inhaber

SANHA GmbH & Co KG

Im Teelbruch 80

45219 Essen

DEUTSCHLAND

◆ Vertrieb in Österreich

Peter Blau

Siebenhirtenstraße 12

1235 Wien

Hersteller

SANHA GmbH & Co KG / DE

Prüfungsart

Verlängerungsprüfung

Prüfbericht

TGM – VA HL 9383 vom 1. Juli 2025

Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien

- QS-G 314 Ausgabe Mai 2020
(DVGW G 5614:12-2023)
- QS-G 100 Ausgabe Juli 2022

Produkt

Unlösbare Rohrverbindungen für metallene
Gasleitungen

Pressverbinder aus Edelstahl

(Werkstoff Nr. 1.4401, 1.4404, 1.4408)

mit Zwangsundichtheit im unverpressten
Zustand für Rohre aus Edelstahl

(Werkstoff Nr. 1.4404) nach GW 541

SANHA® NiroSan-Gas, Serie 17000

in den Dimensionen

15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 76.1, 88.9, 108 mm Ø
MOP 5 bar/GT 5

Kategorie II_{2H3B/P}

zulässige Umgebungstemperatur

-20 °C bis +70 °C

Weitere Angaben siehe Seite 2

ZVR 818156001

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke
Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und
Wasserversorgung.“

Wien, am 1. Oktober 2025

Dipl.-Ing. Dr. Klemens Füreder
Referent der ÖVGW-Zertifizierungsstelle