

Essen, 05.04.2023.

Deklaracja właściwości użytkowych
Dyrektywa ws. urządzeń ciśnieniowych PED 2014/68/UE.
Złączki zaciskowe ACR Cooper Press do klimatyzacji i chłodnictwa.

Niniejszym oświadczamy, że kształtki ACR Copper Press w rozmiarach od 1/4" do 1 3/8" spełniają poniższe warunki eksploatacji i montażu:

1. Warunki eksploatacji.

- systemy rurowe do celów chłodniczych dla płynów grupy 1 i 2 zgodnie z wytycznymi Dyrektywy ws. urządzeń ciśnieniowych (PED B 2014/68/EU);
- maks. temperatura robocza: 0 - 40°C do 121°C;
- maksymalne ciśnienie robocze: 48 bar / 48000 kPa;
- zatwierdzone czynniki chłodnicze:

R-125, R-134a, R-32, R-404A, R-407A, R-407C, R-407F,
R-407H, R-410A, R-417A, R-421A, R-422B, R-422D, R-427A,
R-438A, R-444A, R-447A, R-447B, R-448A, R-449A, R-450A,
R-452A, R-452B, R-452C, R-454A, R-454B, R-454C, R-457A,
R-459A, R-507A, R-513A, R-513B, R-718, R-32, R-1234ze,
R-1234yf, R-290, R-600A;

2. Montaż.

- aby zapewnić warunki pracy wymienione w punkcie 1. montaż złązek zaciskowych musi być wykonany zgodnie z zasadami sztuki instalatorskiej i obowiązującymi przepisami technicznymi;
- w szczególności należy ściśle przestrzegać wszystkich wymagań wymienionych w normach PN- EN 378 i PN-EN 14276;
- montaż należy zawsze wykonać zgodnie z instrukcją, tak jak określono w materiałach informacyjnych SANHA®;

SANHA GmbH & Co. KG

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'B. Romkopf', is written over a faint, light blue grid background.

i. A. Dipl.-Ing. Burkhard Romkopf
Technisches Marketing / **Technical Marketing**